

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.В.00486/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011162

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИТЕКС-СИБИРЬ» (ООО «БИТЕКС-СИБИРЬ»)..
Место нахождения: 627142, РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЗАВОДОУКОВСК, УЛИЦА ЩОРСА, ДОМ 1.
ОГРН: 1127232053850. Телефон: +73454226985, факс: +73454226985, e-mail: sales@bitex-siberia.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИТЕКС-СИБИРЬ» (ООО «БИТЕКС-СИБИРЬ»)..
Место нахождения: 627142, РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЗАВОДОУКОВСК, УЛИЦА ЩОРСА, ДОМ 1.
ОГРН: 1127232053850. Телефон: +73454226985, факс: +73454226985, e-mail: sales@bitex-siberia.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комната №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Дубнинская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3). Телефон: +74954813340, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтия декоративно-отделочные полимерные на основе финишных штукатурок из стирол-акрилатных дисперсий, марок: FARBE ACRYL KRATZPUTZ Base A,C; FARBE ACRYL REIBEPUTZ Base A,C; SILOXAN KRATZPUTZ Base A,C; FARBE SILOXAN REIBEPUTZ Base A,C; FABRE SILIKON KRATZPUTZ Base A,C; FARBE SILIKON REIBEPUTZ Base A,C; FARBE ROLL & KELLENPUTZ Base A,C; FARBE SILOXAN ROLL & KELLENPUTZ Base A,C; FARBE SILIKON ROLL & KELLENPUTZ Base A,C; FARBE SPACHTELMASSE; нанесенные на негорючее основание, применяемые для внутренней отделки помещений, плотностью от 1400 до 1900 кг/м³, с расходом на один слой от 0,5 до 3 кг/м², выпускаемые по ТУ 5772-003-12513963-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3214900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ПШБ-285/05-2020 выдан 27.05.2020 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 113/СС-03-2020 от 30.03.2020 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.05.2020 по 28.05.2025



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Голубева Дарья Львовна
ПОДПИСЬ
Т. В. Харгатаева
ПОДПИСЬ

Голубева Дарья Львовна
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Харгатаева Татьяна Викторовна
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00486/20

(обязательная сертификация)

№ 0017993

Приложение №1

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия